

podľa rozdeľovníka

Váš list/zo dňa
23.07.2025Naše číslo
OVaŽP2026/00127
OVaŽP2025/00744Vybavuje / ☎
Urgelová / 678 27 99Kremnica
23.02.2026

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

Dňa 23.07.2025 podala Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO 36442151, v konaní zastúpená spoločnosťou STO, s. r. o., Priemyselná 100, Žiar nad Hronom, IČO 36059901, v zastúpení spoločnosťou Ing. Igor Tršo – TRIGEA, Svitavská 532/2, Žiar nad Hronom, IČO 44374844, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu s názvom „15165 – Kremnica – Grobňa – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. C-KN 3132/2 (E-KN 1243/2) a C-KN 2209/1 (E-KN 1244/3) v katastrálnom území Kremnica. Stavba je členená na stavebné objekty SO-21 Vedenia NN – káblové – nová trasa a SO-27 Optická chránička.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané mestom Kremnica dňa 18.03.2025 pod č. OVaŽP2025/00042, OVaŽP2024/00403. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.04.2025.

Popis stavby:

Odôvodnenie stavby: Požiadavka na pripojenie nových odberných miest v lokalite, kde sa nenachádza elektroenergetické zariadenie, ktoré by umožňovalo požadované napojenie. Ide o pripojenie nových OM – 9x (1x25A) bez elektrického kúrenia, 5x (3x25A) s elektrickým kúrením – chatky.

SO-21 Vedenia NN – káblové – nová trasa – stavba pozostáva:

- z demontáže existujúcej rozpojovacej skrine PRIS č. 2 v k. ú. Kremnica na pozemku parc. č. KNC 3132/2 (KNE 1243/2),
- z montáže nového káblového vedenia z prihradovej trafostanice 350/ts/kremnica_grobna z NN rozvádzača z vývodu ZAHRADKY SR 3 do novej rozpojovacej skrine PRIS 10.1 č.1 káblom NAYY-J 4x240 SM v chráničke OD160, dĺžka trasy 7 m. Preústenie káblového vývodu smer SR 7 z NN rozvádzača trafostanice 350/ts/kremnica_grobna do novej rozpojovacej skrine PRIS 10.1 č.1. V prípade potreby sa kábel naspojkuje. Trasa nového vedenia s ochranným pásmom prechádza nehnuteľnosťami v k. ú. Kremnica na pozemku parc. č. KNC 2209/1 (KNE 1244/3). Spôsob uloženia – 7 m – uložené vo voľnom teréne v chráničke OD160.
- z montáže nového káblového vedenia z novej rozpojovacej skrine PRIS 10.1 č. 2 do novej rozpojovacej skrine PRIS 7 č. 3 káblom NAYY-J 4x240 SM v chráničke OD160, dĺžka trasy 70 m. V prípade potreby naspojkovať vývody z pôvodnej rozpojovacej skrine PRIS č. 2 do novej PRIS 10.1 č. 2. Trasa vedenia s ochranným pásmom prechádza nehnuteľnosťami v k. ú. Kremnica pozemok parc. č. KNC 3132/2 (KNE 1243/2). Spôsob uloženia – 70 m – uložené vo voľnom teréne v chráničke OD160.
- z montáže nového káblového vedenia z novej rozpojovacej skrine PRIS 10.1 č. 2 do novej rozpojovacej skrine PRIS 6.1 č. 4 káblom NAYY-J 4x240 SM v chráničke OD160, dĺžka trasy 34 m. Trasa vedenia s ochranným pásmom prechádza nehnuteľnosťami v k. ú. Kremnica parc. č. KNC 3132/2 (KNE 1243/2). Spôsob uloženia – 34 m – uložené v asfaltovej ceste v chráničke OD160.
- z montáže nového káblového vedenia z novej rozpojovacej skrine PRIS 6.1 č. 4 do novej rozpojovacej

skrine PRIS 5 č. 5 káblom NAYY-J 4x240 SM v chráničke OD16, dĺžka trasy 42 m. Trasa vedenia s ochranným pásmom prechádza nehnuteľnosťami v k. ú. Kremnica parc. č. KNC 3132/2 (KNE 1243/2). Spôsob uloženia – 42 m – uložené vo voľnom teréne v chráničke OD160.

- z montáže nového káblového vedenia z novej rozpojovacej skrine PRIS 5 č. 5 do novej rozpojovacej skrine PRIS 5 č. 6 káblom NAYY-J 4x240 SM v chráničke OD160, dĺžka trasy 47 m. Trasa vedenia s ochranným pásmom prechádza nehnuteľnosťami v k. ú. Kremnica parc. č. KNC 3132/2 (KNE 1243/2). Spôsob uloženia – 47 m – uložené vo voľnom teréne v chráničke OD160.

Montáž rozvádzačov:

- PRIS 10.1 č.1 DIN2 3/7 na nehnuteľnosti v k. ú. Kremnica parc. č. KNC 2209/1 (KNE 1244/3),
- PRIS 10.1 č. 2 DIN2 3/7 na nehnuteľnosti v k. ú. Kremnica parc. č. KNC 3132/2 (KNE 1243/2),
- PRIS 7 č. 3 DIN0 2/6 na nehnuteľnosti v k. ú. Kremnica parc. č. KNC 3132/2 (KNE 1243/2),
- PRIS 6.1 č. 4 DIN0 2/4 na nehnuteľnosti v k. ú. Kremnica parc. č. KNC 3132/2 (KNE 1243/2),
- PRIS 5 č. 5 DIN00 2/4 na nehnuteľnosti v k. ú. Kremnica parc. č. KNC 3132/2 (KNE 1243/2),
- PRIS 5 č. 6 DIN00 2/4 4 na nehnuteľnosti v k. ú. Kremnica parc. č. KNC 3132/2 (KNE 1243/2).

Montáž uzemňovacej sústavy pre rozvodnice nasledovne:

- Medzi navrhovanou PRIS č. 2 až PRIS č. 3 montáž uzemňovacej pásoviny FeZn 30x4 s celkovou dĺžkou 70 m,
- Medzi navrhovanou PRIS č. 2 až PRIS č. 4 montáž uzemňovacej pásoviny FeZn 30x4 s celkovou dĺžkou 34 m,
- Medzi navrhovanou PRIS č. 4 až PRIS č. 5 montáž uzemňovacej pásoviny FeZn 30x4 s celkovou dĺžkou 42 m,
- Medzi navrhovanou PRIS č. 5 až PRIS č. 6 montáž uzemňovacej pásoviny FeZn 30x4 s celkovou dĺžkou 47 m,
- Re<15Q – PRIS č. 1, PRIS č. 2, PRIS č. 3, PRIS č. 4, PRIS č. 5,
- Re<5Q – PRIS č. 6.

SO-27 Optická chránička

Montáž:

- montáž optickej chráničky HDPE 40/33 z novej rozpojovacej skrine PRIS č. 2 do novej rozpojovacej skrine PRIS č. 3, dĺžka trasy 70 m. Trasa chráničky prechádza nehnuteľnosťami v k. ú. Kremnica parc. č. KNC 3132/2 (KNE 1243/2). Spôsob uloženia – 70 m – uložené vo voľnom teréne v chráničke OD160.
- montáž optickej chráničky HDPE 40/33 z novej rozpojovacej skrine PRIS č. 2 do novej rozpojovacej skrine PRIS č. 4, dĺžka trasy 34 m. Trasa chráničky prechádza nehnuteľnosťami v k. ú. Kremnica parc. č. KNC 3132/2 (KNE 1243/2). Spôsob uloženia – 34 m – uložené vo voľnom teréne v chráničke OD160.
- montáž optickej chráničky HDPE 40/33 z novej rozpojovacej skrine PRIS č. 4 do novej rozpojovacej skrine PRIS č. 5, dĺžka trasy 42 m. Trasa chráničky prechádza nehnuteľnosťami v k. ú. Kremnica parc. č. KNC 3132/2 (KNE 1243/2). Spôsob uloženia – 42 m – uložené vo voľnom teréne v chráničke OD160.
- montáž optickej chráničky HDPE 40/33 z novej rozpojovacej skrine PRIS č. 5 do novej rozpojovacej skrine PRIS č. 6, dĺžka trasy 47 m. Trasa chráničky prechádza nehnuteľnosťami v k. ú. Kremnica parc. č. KNC 3132/2 (KNE 1243/2). Spôsob uloženia – 47 m – uložené vo voľnom teréne v chráničke OD160.

Projektovú dokumentáciu stavby s názvom „15165 – Kremnica – Grobňa – Rozšírenie NNK“ vypracoval v januári 2023 A. Hogh, zodpovedný projektant Ing. Martin Ondrúšek, autorizovaný stavebný inžinier, spoločnosť Ing. Igor Tršo – TRIGEA, Svitavská 532/2, Žiar nad Hronom.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Vzhľadom na to, že k žiadosti neboli doložené všetky doklady podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti v lehote 60 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov prerušil rozhodnutím č. OVAŽP2025/00744 zo dňa 03.10.2025. Stavebník postupne doložil všetky požadované podklady.

Mesto Kremnica, ktoré je podľa § 117 stavebného zákona príslušným stavebným úradom, oznamuje v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia dotknuté orgány svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Kremnici (poschodie, kancelária č. 11) v pracovné dni v pondelok v čase od 7,30 do 15,00 h, v stredu od 7,30 do 16,00 h a v piatok od 7,30 do 14,00 h.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Mgr. Ing. Martin Novodomec
primátor mesta

Príloha

celkové situácie stavby C2 a C3 v mierke 1:500

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky (§ 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods. 1 správneho poriadku) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Kremnica, pričom posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia. Vyvesenie oznámenia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým – vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

.....
odtlačok pečiatky, podpis

Oznámenie sa doručí

1. Ing. Igor Tršo – TRIGEA, Svitavská 532/2, Žiar nad Hronom, zastupujúci spoločnosť STO, s. r. o., Priemyselná 100, Žiar nad Hronom, v zastúpení stavebníka Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
2. Vlastníkom pozemkov, na ktorých je líniová stavba umiestnená a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou
3. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
4. Ing. Martin Ondrúšek, spoločnosť Ing. Igor Tršo – TRIGEA, Svitavská 532/2, Žiar nad Hronom, projektant

5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom
8. OR Hasičského a záchranného zboru, Ulica SNP 127, Žiar nad Hronom
9. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica 8, Banská Bystrica
10. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava
11. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
12. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
13. SPP – distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, Bratislava
14. Slovak Telekom, a. s., Horná 77, Banská Bystrica
15. Orange Slovensko, a. s., Jegorovova 22, Banská Bystrica
16. CETIN Networks, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava
17. Energotel, a. s., Miletičova 7, Bratislava